

## **ТРЕБОВАНИЯ**

### **пожарной безопасности к местам проведения выборов**

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на избирательных участках несет председатель участковой избирательной комиссии, на объекте проведения выборов – руководитель объекта.

К местам проведения выборов предъявляются такие же требования, как к объектам с массовым пребыванием людей / дома культуры, школы, административные здания и т.д./.

Очень важно для безопасной эвакуации людей при возникновении пожара правильное устройство и содержание путей эвакуации из здания. Количество эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей определяется расчетным путем, но должно быть не менее двух рассредоточенных выходов. Они должны отвечать проектным решениям и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в т.ч. по освещенности, размерами и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Все двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выходов из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов **запрещается:**

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в т.ч. временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

Над всеми выходами из коридоров и помещений залов должны быть установлены световой указатель «ВЫХОД», питаемые от эвакуационного (аварийного) освещения /надпись – белого цвета на зеленом фоне/. В коридорах, лестничных клетках, проходах, по которым происходит движение к выходам из здания, должны быть установлены эвакуационные знаки, показывающие направление движения.

Помещения, здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности (на каждом этаже не менее 2-х ручных огнетушителей и дополнительно в помещениях голосования).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. В сельской местности водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой и к ней устроены подъезды с твердым покрытием. Необходимо произвести проверку их работоспособности перед началом выборов.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

### **Ответственные за проведение выборов обязаны:**

1. Осмотреть все помещения, основные и запасные выходы, открыть внутренние и висячие замки. Допускается закрывать двери только на легко открывающиеся запоры с внутренней стороны помещения. Необходимо убрать с путей эвакуации загромождающие предметы, мебель.
2. Заблаговременно принять меры по приведению в безопасное состояние электроустановок, проверки сопротивления изоляции электропроводов. Для освещения кабин электропроводку прокладывают строго в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Запрещается прокладывать провода по сгораемым основаниям, при этом допускается прокладывать их по роликам или по полосе негорючего материала (листового асбеста), выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм и должны быть защищены от возможных механических повреждений. Соединение жил электропроводов должно быть выполнено в распределительных коробках путем опрессовки, сварки, пайки или применением специальных зажимов. Размещение светильников, патронов допускается не ближе 50 см от сгораемых конструкций кабин. В случае использования переносных электронагревательных приборов, а они должны быть заводского изготовления (с устройством тепловой защиты и исправным терморегулятором), необходимо соблюдать требования их безопасной эксплуатации. Не допускается их устанавливать на сгораемом основании, вблизи штор, других сгораемых предметов и материалов. Дежурный персонал должен иметь электрические фонари (не менее одного на каждого работника дежурного персонала) на случай отключения электроэнергии.
3. Проверить наличие и обеспеченность помещений выборов исправными первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Убедиться в исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае пожара.
4. Обеспечить место проведения выборов исправной телефонной связью. Около телефонных аппаратов должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Двери помещений, в котором находится телефон, необходимо держать открытыми (не запорными).
5. провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами избирательной комиссии, администрацией и обслуживающим персоналом объектов, связанных с проведением выборов под роспись в специальной ведомости

(журнале). Принять меры по поддержанию строго противопожарного режима, определить и оборудовать места для курения, определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании выборов, организовать охрану помещений выборов и дежурство ответственных дежурных от избирательного участка и администрации объекта.

***При обязательном выполнении этих условий можно обеспечить необходимую противопожарную защиту мест проведения выборов.***